



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности Приморского района**

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**Предписание № 2-22-347/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад №74 Приморского района Санкт-Петербурга.**

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина) - правообладателя объекта защиты)

**(ГБДОУ детский сад №74 Приморского района Санкт-Петербурга)**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колесова Виктора Леонидовича № 2-22-347 от 24 апреля 2015 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 24 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 05 мая 2015 года и 02 июня 2015 года старшим инспектором ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кузнецовой Валерией Анатольевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, корп. 2, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение костюмерной расположенного на 1м этаже здания не выделена противопожарными стенами не ниже 2го типа (перегородками 1го типа)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ст.88 п.1; СП 4.13130.2013, п. 5.2.6	22.12.2015	
2.	Помещение мастерской №1 расположенного на 1м этаже	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 №	22.12.2015	



	здания не выделена противопожарными стенами не ниже 2го типа (перегородками 1го типа)	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ст.88 п.1; СП 4.13130.2013, п. 5.2.6		
3.	Помещение мастерской №2 расположенного на 1м этаже здания не выделена противопожарными стенами не ниже 2го типа (перегородками 1го типа)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ст.88 п.1; СП 4.13130.2013, п. 5.2.6	22.12.2015	
4.	Помещение кладовой №2 расположенного на 1м этаже здания не выделена противопожарными стенами не ниже 2го типа (перегородками 1го типа)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ст.88 п.1; СП 4.13130.2013, п. 5.2.6	22.12.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48. Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 (ред. От 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была



направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор ОНД Приморского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



В.А. Кузнецова

02 июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

*Зам. зав. по АХР*

*[Handwritten signature]*

*Бендериков НВ*

«02» 06

2015 г.